

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Рязань ул. Семинарская д. 11, 27-52-68, 27-52-69

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОНСКОГО,
КОРАБЛИНСКОГО, СТАРОЖИЛОВСКОГО РАЙОНОВ
УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Пронск ул. Новая д. 12, 31-5-13

Предписание N 52/1/19

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Хрущёвская СОШ», директору Антоновой Наталье Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пронского, Кораблинского, Старожилковского районов по пожарному надзору от «14» апреля 2015 года № 52, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут «20» апреля 2015 года по 09 часов 00 минут «08» мая 2015 года проведена проверка начальником ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожилковского районов, подполковником внутренней службы Князевым А.В., ст. инспектором ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожилковского районов, майором внутренней службы Зениным Сергеем Викторовичем, в отношении МБОУ «Хрущёвская СОШ» по адресу: Старожилковский район, д. Хрущево, ул. Советская, д. 16; д. Соха, ул. Новая, д. 1а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Антоновой Натальей Ивановной – директором; Муравьевым Евгением Васильевичем – директором филиала.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
✓ 1.	<u>Организовать обучение работников мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 3</u>	31.05.2015	
2.	<u>Провести проверку работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующих актов</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 61</u>	31.05.2015	
✓ 3.	<u>Обеспечить здания первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 70</u>	31.05.2015	
✓ 4.	<u>Завести на объектах журналы учета огнетушителей, т.е. организовать учет</u>	<u>Правила противопожарного</u>	31.05.2015	

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области: (4912) 21-63-04.

	<u>наличия, периодичность осмотра, и сроков перезарядки огнетушителей</u>	<u>режима в РФ п. 478</u>	
5.	<u>Выполнить планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями ГОСТа</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 7, ГОСТ Р 12.2:143— 2009</u>	31.05.2015
6.	<u>Обеспечить объекты знаками пожарной безопасности в полном объеме: «Выход», «Запасный выход», «Направление эвакуации», «Ручной пожарный извещатель»</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 43, НПБ 160-97 п.п. 1.1, 1.3</u>	31.05.2015
7.	<u>Запретить блокировку дверей эвакуационных выходов</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 36</u>	31.05.2015
8.	<u>Оборудовать все помещения автоматической установкой пожарной сигнализации</u>	<u>НПБ 110-03 п. 14 табл. 1</u>	10.08.2015
9.	<u>Провести проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердачных помещений</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 21</u>	10.08.2015
10.	<u>Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с оформлением соответствующего акта</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 55</u>	31.05.2015
11.	<u>Присоединить пожарные рукава к пожарным кранам</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 57</u>	31.05.2015
12.	<u>Запретить хранение горючих материалов под лестничным маршем</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 23</u>	31.05.2015

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожиловского районов А.В. Князев.



(подпись)

М.Л.П.*

" 29 " 09 2015 г. (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Хрущевская СОШ» Антонова Н.И.

" 29 " 04 2015 г. (подпись)

(должность, фамилия, инициалы)